

### Familia 41598 – Accesorios de generadores

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
607850	CUADRO AUTOM. FALTA RED 20-40 KVA	1

Arranque automático por fallo de red o descompensación de fases.

Tarjeta de control E-822

Instrumentos de control: Voltímetro, cuentahoras, tensión de batería, frecuencímetro, amperímetro y visualizador de red-grupo y contactores.

Accesorios de control: vigilancia de red, monofásica o trifásica.

Enclavamiento mecánico y eléctrico por contactores red-grupo (CONMUTACION). Contacto libre de potencial.

Instrumentos de seguridad: Desconexión por falta presión de aceite, por alta temperatura motor o por sobrevelocidad

Capacidad 20 – 40 KVA

Dimensiones: 450 x 250 x 180 mm.



[Escriba texto]

En cumplimiento de lo previsto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/07, Reglamento de Desarrollo, le informamos que los datos recogidos, con la finalidad de llevar a cabo la gestión contable, fiscal y administrativa, así como el envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales, serán almacenados en el fichero CLIENTES Y PROVEEDORES titularidad de EUROSUR SANLUCAR, S.L., el cual se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Así mismo los datos podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas competentes para el cumplimiento de las obligaciones legales. Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando carta debidamente firmada a la siguiente dirección C/ OBISPO FRAY MANUEL MARIA, 1, 11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA(CADIZ), donde harán constar claramente los datos de contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad.